河北启华
HEBEI QIHUA DETECTION

河北启华建筑科技发展有限公司

地址：河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇永壁南街村　　邮编：050000

电话：0311-89100088　　传真：0311-89100088

产 品 质 量

检 验 检 测 报 告

河北启华建筑科技发展有限公司

受控编号：HBQH-JCBG-JN-011　报告编号：2026-XJ-0003

样品名称：绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

委托单位：辛集市润和节能科技有限公司

检验类别：型式检验

河北启华建筑科技发展有限公司

检 验 检 测 报 告

统一编号：**2026-XJ-0003**

样品名称	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)	型号规格	EPS-Ⅱ级-B_1-037 20kg/m^3 1200mm×600mm×100mm
		商　　标	/
委托单位	辛集市润和节能科技有限公司	检验类别	型式检验
生产单位	辛集市润和节能科技有限公司	样品等级	/
样品地点	/	委托/抽样日期	2026-03-14
样品数量	16 块	委托人/抽样人	王立波
代表批量	/	原编号或生产日期	/
检验依据	GB/T 10801.1-2021、GB 8624-2012、GB/T 10294-2008、GB/T 8813-2020、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007、GB/T 2406.2-2009、GB/T 8810-2005、GB/T 6342-1996、GB/T 8812.1-2007、QB/T 2411-1998、GB/T 8811-2008、GB/T 6343-2009	检验项目	见第 2、3 页
生产单位地址	辛集市位伯镇南位伯村位伯镇物流工业区内(安新线与位伯工业路交叉口东行 360 米路南)	检验日期	2026.03.15-2026.03.31
样品状态	样品外观平整、无缺损		
检验结论	经检验，送检样品燃烧性能达到 B_1(C)级要求，其他项目符合 GB/T 10801.1-2021《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》标准要求。 （检验检测专用章） 签发日期：2026-04-02		
备注	建筑材料及制品的燃烧性能依据 GB 8624-2012 检测，燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。		

河北启华建筑科技发展有限公司

批准：　　审核：王翠梓　　主检：许浩然

河北启华建筑科技发展有限公司

检 验 检 测 报 告

统一编号：**2026-XJ-0003**

序号	检测项目		标准要求	实测结果	单项结论
1	外观要求		色泽应均匀，单色板材应掺有其他颜色的颗粒以示区别；外形应表面平整，无明显收缩变形和膨胀变形；应熔结良好；应无明显油渍和杂质。	色泽均匀，白色板材掺有蓝色的颗粒以示区别；外形表面平整，无明显收缩变形和膨胀变形；熔结良好；无明显油渍和杂质。	合格
2	规格尺寸和允许偏差，mm	长度	±8	+3	合格
		宽度	±5	+2	
		厚度	±4	+2	
		对角线差	≤7	4	
3	压缩强度，kPa		≥100	132	合格
4	尺寸稳定性，%	长度	≤3	1	合格
		宽度		1	
		厚度		1	
5	水蒸气透过系数，ng/(Pa·m·s)		≤4.5	2.8	合格
6	吸水率，%		≤4	3	合格
7	熔结性	弯曲变形，mm	≥20	25	合格
8	表观密度偏差，%		±5	+2	合格
9	导热系数（平均温度25℃），W/（m·K）		≤0.037	0.036	合格
10	燃烧性能 B_1 级氧指数，%		≥30	30.2	合格

河北启华建筑科技发展有限公司

检 验 检 测 报 告

统一编号：**2026-XJ-0003**

序号	检测项目	标准要求	实测结果	单项结论
11	燃烧性能-燃烧分级 B_1（C）级	燃烧增长速率指数 $FIGRA_{0.4MJ}$≤250W/s	186, 179, 172	合格
		火焰横向蔓延未到达长翼边缘	未到达, 未到达, 未到达	合格
		600s 总放热量 THR_{600s}≤15MJ	8，9，8	合格
		60s 内焰尖高度 Fs≤150mm	横向：焰尖高度 Fs＜150，＜150，＜150 纵向：焰尖高度 Fs＜150，＜150，＜150	合格
		60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	横向：无引燃，无引燃，无引燃 纵向：无引燃，无引燃，无引燃	合格
以下空白				

河北启华建筑科技发展有限公司

河北省建筑工程材料设备产品使用备案和信用详情			
企业基本信息			
企业信息档案编号	JCB辛0070		
生产企业名称	辛集市润和节能科技有限公司		
统一社会信用代码	91130181MAE1E2NYX3		
法定代表人	王立波	**注册资本**	320万人民币
联系电话	13933814759	**企业邮编**	052360
企业地址	河北省辛集市位伯镇南位伯村位伯镇物流工业区		
备案产品信息1			
产品（设备）类别	建筑保温材料		
产品（设备）名称	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料EPS		
规格、型号、等级	规格：1200mm*600mm*100mm 型号：20kg/m³ 等级：B1级		
绿色建材认证等级	无		
备注			
信用档案年度更新日期	2027-04-27	**企业信用档案二维码**	
备案机关：辛集市住房和城乡建设局 备案日期：2026年04月28日			

本详情可在河北省住房和城乡建设厅网站->查信息->工程项目中材料设备和产品备案栏目查询

辛集市润和节能科技有限公司

合格证

产品名称：聚苯乙烯泡沫保温板

产品厂家：辛集市润和节能科技有限公司

执行标准：GB/T10801.1-2002

生产批次：02

代表批量：300立方

检验类别：出厂检验

质量等级：合格品

序号	检验项目	性能要求	检验结果	单项判定
1	导热系数	≤0.041	0.032W/m.k	合格
2	压缩强度	≥100	151	合格
3	燃烧性能	≥30	31.8	合格
4	检验结论	该产品依据GB/T10801.1-2002标准,所检验项目符合产品性能指标的要求，准予出厂，合格		

检验员:①

辛集市润和节能科技有限公司

统一社会信用代码

91130181MAE1E2NYX3

营业执照

（副 本）

副本编号：1 - 1

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　辛集市润和节能科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人独资)

法定代表人　王立波

经营范围　一般项目：节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；塑料制品制造；建筑材料销售；五金产品零售；保温材料销售；金属链条及其他金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　叁佰贰拾万元整

成立日期　2024年10月10日

住　　所　辛集市位伯镇南位伯村位伯镇物流工业区内（安新线与位伯工业路交叉口东行360米路南）

登记机关

2024年 10月 10日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制